

Controlador de temperatura AKOCAM

AKOCAM es una solución destinada para las cámaras de refrigeración estáticas o ventiladas. Gestiona directamente grupos monofásicos con compresores de hasta 2 c.v. Estos modelos, controlan y registran la temperatura. Según modelo disponen también de: Impresora para imprimir los datos ó gráficas. Alarma para persona encerrada con alarma óptica, acústica y alumbrado de socorro.

AKO-15613
AKO-15633AKO-156131
AKO-156331

AKO-156332

1- Versiones y referencias

MODELO	IMPRESORA	ALARMA	RELÉS CONTROL (250V, cos φ=1)	ALIMENTACIÓN
AKO-15613	NO	NO	Cool: 16 A SPST Light: 16 A SPST Alarm: 8 A SPDT	230 V~ +10% -15% 50/60 Hz ± 3 Hz
AKO-156131	SI	NO	Cool: 16 A SPST Light: 16 A SPST Alarm: 8 A SPDT	100 - 240 V~ 50/60 Hz ± 3 Hz
AKO-15633	NO	NO	Cool: 16 A SPST Def: 16 A SPST Fan: 8 A SPDT Light: 16 A SPST Alarm: 8 A SPDT Aux: 16 A SPST	230 V~ +10% -15% 50/60 Hz ± 3 Hz
AKO-156331	SI	NO	Cool: 16 A SPST Def: 16 A SPST Fan: 8 A SPDT Light: 16 A SPST Alarm: 8 A SPDT Aux: 16 A SPST	100 - 240 V~ 50/60 Hz ± 3 Hz
AKO-156332	NO	SI	Cool: 16 A SPST Def: 16 A SPST Fan: 8 A SPDT Light: 16 A SPST Alarm: 8 A SPDT Aux: 16 A SPST	230 V~ +10% -15% 50/60 Hz ± 3 Hz

2- Datos técnicos

Rango de temperatura de la sonda	-40.0 °C a +99.9 °C
Resolución, ajuste y diferencial	0,1 °C
Precisión termométrica	± 1 °C s/ EN 12830 y EN 13485
Denominación	EN 12830, S, A, 1, -40 °C +40 °C; EN 13485, S, A, 1, -40 °C +40 °C
Tolerancia de la sonda a 25 °C	± 0,4 °C
Entrada para sonda	AKO-149XX
Potencia máxima absorbida	24 VA
Temperatura ambiente de trabajo	0 °C a 50 °C
Temperatura ambiente de almacenaje	-30 °C a 70 °C
Categoría de instalación	II s/ EN 61010-1
Grado de polución	II s/ EN 61010-1
Aislamiento doble entre alimentación, circuito secundario y salida relé.	
Autonomía registrador si falla el suministro eléctrico	48 Horas
Autonomía alarma si falla el suministro eléctrico	10 Horas
Batería	Li-Polymer para registrador
Zumbador interno	

3- Instalación

El controlador debe ser instalado en un sitio protegido de las vibraciones, del agua y de los gases corrosivos, donde la temperatura ambiente no supere el valor reflejado en los datos técnicos. Para que los controladores tengan un grado de protección IP65, deberá instalarse correctamente la junta entre el aparato y el perímetro del hueco del panel donde deba montarse. Para que la lectura sea correcta, la sonda debe ubicarse en un sitio sin influencias térmicas ajenas a la temperatura que se desea medir o controlar.

3.1 Montaje mural

- Retirar la tapa T del equipo (Fig.1a ó Fig.1b)
- Abrir el equipo y separar el frontal de la caja (Fig.2)
- Realizar los taladros para los prensaestopas necesarios para entrada de los cables guiándose por los centros pretrouquelados en los laterales de la caja
- Realizar los 3 taladros para fijación de la caja en los centros indicados 1,2,3. (Fig.3a ó Fig.3b)
- Realizar los 3 taladros en la pared siguiendo los agujeros de fijación realizados previamente en el equipo.
- Fijar los prensaestopas en el equipo.
- Insertar y apretar los 3 tornillos + taco a través de la caja, en los 3 taladros de la pared.
- Insertar los cables en los prensaestopas.
- Montar el frontal en la caja (Fig.2).
- Insertar y apretar los tornillos D,E,F (Fig.1a ó Fig.1b).
- Despues de conectar los cables según el esquema de conexión, cerrar la tapa T, insertar y apretar los tornillos A,B,C (Fig.1a ó Fig.1b).

3.2 Montaje Panel (máximo grosor del panel: 3mm)

- Retirar la tapa T del equipo (Fig.1a ó Fig.1b)
- Abrir el equipo y separar el frontal de la caja (Fig.2)
- Reemplazar la junta instalada en el frontal por la junta para panelar teniendo en cuenta su posición adecuada.
- Realizar un hueco en el panel de las dimensiones descritas. (Fig.4a ó Fig.4b)
- Realizar los taladros para los prensaestopas necesarios para entrada de los cables guiándose por los centros pretrouquelados en los laterales de la caja.
- Acabar de taladrar los agujeros G, H, J con una broca de 4 mm. (Fig.3a ó Fig.3b)
- Fijar los prensaestopas en el equipo.
- Insertar los cables en los prensaestopas.
- Juntar el frontal con la caja, a través del panel, y apretar los tornillos de 45 mm a través de los taladros D,E,F,G,H,J (Fig.3a ó Fig.3b)
- Despues de conectar los cables según el esquema de conexión, cerrar la tapa T, insertar y apretar los tornillos A,B,C (Fig.1a ó Fig.1b)




FIG.1a




FIG.1b




FIG.2




FIG.3a




FIG.3b




FIG.4a




FIG.4b

3.3- Montaje del Foco (en equipos que dispongan de alarma de persona encerrada)

- Ver manual AKO-52064

3.4 Conexión

CONECTAR LAS BATERIAS ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO.



IMPORTANTE: La función de cada entrada de sonda depende de la configuración (Ver tabla asignación de entradas).

Preste atención a que debe configurar por separado la sonda de control y la de registro si quiere cumplir con la EN12830


La sonda y su cable **NUNCA** deben instalarse en una conducción junto con cables de potencia, control o alimentación.

Desconectar siempre la alimentación para realizar el conexionado.

El circuito de alimentación debe estar provisto de un interruptor para su desconexión de mínimo 2A, 230V, situado cerca del aparato.

El cable de alimentación será del tipo H05VV-F 2x0.5 mm² o H05V-K 2x0.5 mm².

Los cables para el conexionado del contacto del relé, deberán tener una sección de 2.5 mm².



4- Funciones del frontal

4.1 Horario y Batería

Visualiza el horario en formato: AA/MM/DD HH:MM:SS Dia Semana

Configurable en menú: (RELOJ)

Visualiza el estado de la batería del equipo:

Batería descargada Batería cargando Batería cargada

4.2 Temperaturas

Visualiza las temperaturas de las sondas seleccionadas en °C o en °F.

Configurable en el menú: (ESTADO GENERAL)

4.3 Descripción

Permite introducir una breve descripción de la instalación o dar un nombre al equipo

Configurable pulsando las teclas SET + ► durante 5 segundos.

4.4 Estados

Visualiza el estado de las funciones que está realizando el control.

COOL (Compresor)

Permanente: Relé COOL de refrigeración (compresor) activado.

Intermitente: Por temperatura detectada en la Sonda 1 debería estar activado el relé COOL, pero no lo está debido algún parámetro programado.

FAN (Ventiladores)

Permanente: Relé FAN de los ventiladores activado.

Intermitente: Por temperatura detectada en la Sonda 2 debería estar activado el relé FAN, pero no lo está debido algún parámetro programado.

DEFROST

Permanente: Indicador de desescarche activado.

DEFROST FINALIZADO POR TIEMPO

Permanente: Indicador de último desescarche finalizado por tiempo.

CICLO CONTINUO

Permanente: Indica que se está realizando un ciclo de enfriado rápido.

ALARMA ACTIVA

Permanente: Indicador de alarma activada.

ALARMA ENMUDECIDA

Intermitente: Alarma detectada, pero manteniendo la señalización. Relé de alarma desconectado.

LUZ

Permanente: Indicador de relé LIGHT activado por tecla.

AHORRO ENERGIA

Permanente: Indicador de función de ahorro de energía activado.

HACCP (APPCC) análisis de peligros y puntos de control crítico

Permanente: Indicador de función HACCP (APPCC) activado.

Intermitente: Alarma HACCP almacenada.

/ AUX (Auxiliar)

Intermitente: Relé AUX activado por tecla.

/ AUX (Auxiliar)

Intermitente: Relé AUX activado por entrada digital.

/ AUX (Auxiliar)

Intermitente: Relé AUX indicando si el equipo está conectado o desconectado.

/ AUX (Auxiliar)

Intermitente: Relé AUX funcionando como segundo desescarche.

/ AUX (Auxiliar)

Intermitente: Relé AUX funcionando como válvula de recogida de gas.

4.5 Navegador

Pulsando cualquier tecla del navegador aparece la pantalla de ayuda del funcionamiento de las teclas.

Tecla SUBIR ▲

- Pulsando durante 5 segundos se activa / desactiva un desescarche manual de la duración que se haya programado.
- En programación, desplaza la selección hacia arriba, o sube el valor que se está programando.

Tecla IZQUIERDA ◀

- Pulsando se activa / desactiva el relé AUX.
- En programación, desplaza la selección hacia la izquierda.

Tecla BAJAR ▼

- Pulsando durante 5 segundos se visualiza la temperatura SP del PUNTO DE AJUSTE (Set Point).
- En programación, desplaza la selección hacia abajo.
- En programación, baja el valor que se está programando.

Tecla DERECHA ►

- Pulsando durante 5 segundos se activa / desactiva el CICLO CONTINUO de la duración que se haya programado.
- Pulsando durante 5 segundos con el CICLO CONTINUO activado, interrumpe el proceso de forma inmediata.


- En programación, desplaza la selección hacia la derecha.

Tecla SET

- Pulsando durante 5 segundos visualiza pantalla de carpetas de parámetros.
- En programación acepta el valor.

Tecla ESC /

- Desactiva las alarmas pero quedan señalizadas (apaga la alarma acústica).
- Pulsando durante 5 segundos desconecta / conecta el equipo dejándolo en STAND-BY. El display muestra cuando el equipo está desconectado.



- En programación, permite salir de un parámetro sin aceptar los cambios, volver al menú anterior y salir de programación.

Tecla ?


- Enciende/apaga el relé de alumbrado. La teca de alumbrado sigue funcionando aunque el equipo esté en modo .
- En programación visualiza la ayuda referente al parámetro o función seleccionada.

Teclas SET + ▲ (CONTRASTE)

- Pulsando durante 5 segundos permite regular el contraste de la pantalla. Una vez en la pantalla de regulación del contraste, pulse o para incrementar o disminuir el contraste.

Teclas SET + ▲ (HACCP)

- Pulsando durante 5 segundos se accede al registro de eventos HACCP (APPCC) (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico).



Teclas SET + ► (DESCRIPCION, EDITAR TEXTO)

- Pulsando durante 5 segundos permite introducir una breve descripción de la instalación o dar un nombre al equipo.

Para editar la descripción seleccione el carácter que desea introducir mediante las teclas del navegador y pulse **SET**. Seleccione ► para desplazar el carácter a introducir a la derecha o ▲ a la izquierda. Seleccione □ para borrar un carácter que haya introducido incorrectamente. Pulse □ para guardar la descripción.

Teclas ▲ + ▶ (REGISTRO)

- El registro almacena los datos dentro de 366 bloques de 96 registros de datos cada bloque. Debe haber al menos una sonda configurada como registro (ver tabla asignación de entradas).

- Seleccione el bloque que desea mediante las teclas del navegador. El bloque seleccionado se indicará mediante un asterisco (*).

- Pulse la tecla ▶ para añadir a la selección el bloque anterior que desea visualizar o imprimir.

- Pulse la tecla ▲ para quitar de la selección el bloque que no desea visualizar o imprimir.

- Pulse la tecla **SET** para aceptar la selección de bloques.

Notas: Solamente se permite la selección de bloques consecutivos y con el mismo intervalo de registro.

La configuración del intervalo de registro se realiza mediante el menú de parámetros ▶, concretamente el parámetro **Intervalo de Registro**.

06/11/17 17:31 5=01 N=005	
06/11/17 15:55 5=01* N=004	
06/11/17 14:19 5=01* N=003	
06/11/17 12:43 5=0 N=002	
06/11/17 11:07 5=01 N=001	
09/11/01 00:00 5=01 N=000	
	N=365
	N=364

Fecha Bloque de Registro (aa/mm/dd) Intervalo de Registro (minutos) Nº de Registros

Hora Bloque de Registro (hh:mm)

Selección Bloque de Registro (hh:mm)

06/11/20 09:33 = -4°C
06/11/20 09:32 = -4°C
06/11/20 10:00 = -4°C
06/11/20 09:59 = -4°C
06/11/20 09:58 = -4°C
06/11/20 09:57 = -4°C
06/11/20 09:56 = -4°C
06/11/20 09:55 = -4°C

Fecha del Registro (aa/mm/dd) Hora del Registro (hh:mm) Valor del Registro en °C o °F

Tecla □ (Avance papel) (Equipos que dispongan de impresora).

- Abra la tapa de la impresora. Pulsando la tecla facilita la entrada del papel a la impresora durante la recarga de papel.

Tecla □ (Imprimir) (Equipos que dispongan de impresora).

- Abra la tapa de la impresora. Pulsando la tecla imprime los datos registrados o la gráfica.

Palanca para entrar papel (Equipos que dispongan de impresora).

- Abra la tapa de la impresora. Tire la palanca e introduzca el papel según forma indicada en la etiqueta de la tapa de la impresora.

5- Ajuste y configuración

Sólo deben realizarse por personal que conozca el funcionamiento y las posibilidades del equipo donde se aplica.

5.1 Ajuste de la temperatura

El valor de fábrica, de PUNTO DE AJUSTE (Set Point) por defecto es de 0.0 °C.

- Pulse durante 5 segundos la tecla ▼ para visualizar AJUSTE.


- Pulse las teclas del navegador para variar AJUSTE (Set Point) al valor deseado.

- Pulse la tecla **SET** para aceptar el nuevo ajuste. La pantalla vuelve a la indicación de temperatura.


En caso de aparecer **PASSWORD**, debe entrar el código acceso (Password) programado en el parámetro **CODIGO DE ACCESO** del menú ▶ para acceder al ajuste actual (Set Point).

- Pulse las teclas del navegador para entrar (Password) programado.

- Pulse la tecla **SET** para aceptar código. Se visualiza el valor del ajuste actual (Set Point) que ya puede ser modificado.



Valor máximo
Valor mínimo + Mediana
Valor mínimo
Fecha/Hora Primer Registro
Intervalo de Registro
Nº Bloque
Fecha/Hora Último Registro



Valor máximo Valor actual Valor mínimo Ajuste actual

5.2 Configuración de parámetros

Nivel 1 Menús


- Pulse durante 5 segundos la tecla **SET** para visualizar MENÚS.
- Pulse las teclas del navegador para seleccionar el menú.
- Pulse la tecla **SET** para acceder a los parámetros del menú seleccionado. En caso de aparecer **PASSWORD**, debe entrar el código acceso (Pass-word) programado en el parámetro **CODIGO DE ACCESO** del menú ▶ para acceder al ajuste actual (Set Point).
- Pulse las teclas del navegador para entrar (Password) programado.
- Pulse la tecla **SET** para aceptar código. Se visualizan los menús que ya pueden ser modificados.



Menús Descripción menú seleccionado

Nivel 2 Parámetros

- Situados en el menú deseado de nivel 1 MENÚS, pulsar la tecla **SET**. Se ha entrado en programación de nivel 2 PARÁMETROS. En la pantalla aparece el primer parámetro del menú elegido.
- Pulse las teclas del navegador para seleccionar el parámetro.




Nivel 3 Valores

- Para visualizar el valor actual de cualquier parámetro, sitúese en el que se desea y pulse la tecla **SET**. Una vez visualizado, pulse las teclas del navegador para variar el valor.

- Pulse la tecla para **SET** aceptar el nuevo. La programación vuelve a nivel 2 PARÁMETROS.

NOTA: Si no se pulsa tecla alguna durante 25 segundos en cualquiera de los pasos anteriores, el controlador volverá automáticamente a la situación de INDICACIÓN TEMPERATURA, sin modificar el valor de los parámetros.



6- Descripción de parámetros y mensajes

Los valores de la columna **Def.** vienen programados de fábrica.

AKO-15613, AKO-156131 (3 Relés)					
AKO-15633, AKO-156331, AKO-156332 (6 Relés)					
Nivel 1 Menús y descripción					
Nivel 2 Control REFRIGERACIÓN (Compresor)					
	Nivel 3 Descripción	Valores	Mín.	Def.	Máx.
	Ajuste de la temperatura (SP)	(°C/F)	-40,0	0,0	99,9
	Diferencial de la sonda 1 (Histeresis)	(°C/F)	0,1	1,0	20,0
	Bloqueo superior del Punto de Ajuste (No se podrá fijar por encima de este valor)	(°C/F)	-40,0	99,9	320
	Bloqueo inferior del Punto de Ajuste (No se podrá fijar por debajo de este valor)	(°C/F)	-40,0	-40,0	320
	Tipo de retardo para protección del compresor: OFF/ON (Desde última desconexión) ON (A la conexión)		off/on	off/on	on
	Tiempo de retardo de la protección del compresor	(Min.)	0	0	255
	Tiempo del relé "COOL" (Compresor) en ON en caso de sonda 1 averiada (Si el relé estará siempre en OFF desconectado)	(Min.)	0	10	255
	Tiempo del relé "COOL" (Compresor) en OFF en caso de sonda 1 averiada (Si el relé estará siempre en ON desconectado)	(Min.)	0	5	255
	¿Paro de compresor al abrir puerta? (No-conectado) (Si-desconectado)		No	No	Si
Nivel 2 Control DESESCARCHE					
	Nivel 3 Descripción	Valores	Mín.	Def.	Máx.
	Tipo de desescarche: (Resistencias) (Inversión de ciclo)			Res.	
	Modo de desescarche (Frecuencia) (Cálculo de tiempo entre períodos de desescarche) (RTC: Reloj en tiempo real)			Fre.	
	Frecuencia de desescarche	(h.)	0	6	120
	Tiempo entre 2 inicios	(min.)	0	30	255
	Duración máxima del desescarche			DEF.	
	Tipo de mensaje durante el desescarche: (Muestra la temperatura real) (Muestra la temperatura de inicio de desescarche) (Muestra el mensaje DEFROST)				
	Duración máxima del mensaje	(min.)	0	5	255
	Tiempo añadido al final del desescarche				
	Temperatura final de desescarche por sonda 2 (Si está configurada la sonda 2)	(°C/F)	-40,0	8,0	99,9
	Desescarche al conectar el equipo:		No	No	Si
	Retardo de inicio del desescarche al conectar el equipo	(min.)	0	0	255
	Indicación si el desescarche finalizó por tiempo máximo		No	No	Si

AKO-15613, AKO-156131 (3 Relés)						
AKO-15633, AKO-156331, AKO-156332 (6 Relés)						
    	Nivel 3 Descripción		Valores	Mín.	Def.	Máx.
	Tiempo de goteo, paro de compresor y relé FAN al finalizar un desescarche	(min.)	0	1	255	• •
	Nivel 2 Control VENTILADORES (Evaporador)					
	Nivel 3 Descripción		Valores	Mín.	Def.	Máx.
	Temperatura de paro de los ventiladores por sonda 2. Si está configurada la sonda 2	(°C/°F)	-40,0	4,0	99,9	•
	Diferencial de la sonda 2	(°C/°F)	0,1	1,0	20,0	•
	¿Para ventiladores al parar compresor? (No=conectados) (Sí=desconectados)		No	No	Si	•
	Estado de los ventiladores durante el desescarche (Conectado) (Desconectado)		No	No	Si	•
	Retardo de arranque después del desescarche Actuara si es superior al tiempo de goteo	(min.)	0	3	255	•
	¿Paro de ventiladores al abrir puerta? (No=conectados) (Sí=desconectados)		No	No	Si	•
    	Nivel 2 Control ALARMAS (Visual)					
	Nivel 3 Descripción		Valores	Mín.	Def.	Máx.
	Configuración de las alarmas de temperatura (Relativa al SP) (Absoluta)			SP		• •
	Alarma de máxima en sonda 1	(°C/°F)	-40,0	50,0	320	• •
	Alarma de mínima en sonda 1	(°C/°F)	-40,0	50,0	320	• •
	Diferencial Alarmas Temperatura	(°C/°F)	0,1	1,0	20,0	• •
	Retardo de alarmas de temperatura desde que deberían activarse por temperatura	(min.)	0	30	255	• •
	Retardo de alarmas de temperatura en la puesta en marcha	(min.)	0	0	255	• •
	Retardo de alarmas de temperatura desde que finaliza un desescarche	(min.)	0	0	255	• •
	Retardo de alarmas de temperatura desde la desactivación de la entrada digital si está configurada como "Contacto puerta"	(min.)	0	0	255	• •
    	Nivel 2 ENTRADAS DIGITALES					
	Nivel 3 Descripción		Valores	Mín.	Def.	Máx.
	Configuración de la entrada digital N°1 (Desactivada) (Contacto Puerta) (Alarma Externa) (Alarma Externa Severa) (Desescarche Remoto) (Ahorro Energía Remoto) (Activación rele AUX) (Entrada baja presión)			Des.		• •
	Retardo a las alarmas de la entrada digital N°1	(min.)	0	0	255	• •
	Polaridad de la entrada digital N°1 (Normalmente abierto) (Normalmente cerrado)			NA.		• •
	Configuración de la entrada digital N°2 (Desactivada) (Contacto Puerta) (Alarma Externa) (Alarma Externa Severa) (Desescarche Remoto) (Ahorro Energía Remoto) (Activación rele AUX) (Entrada baja presión)			Des.		• •
	Retardo a las alarmas de la entrada digital N°2	(min.)	0	0	255	• •
	Polaridad de la entrada digital N°2 (Normalmente abierto) (Normalmente cerrado)			Na.		• •
    	Nivel 2 RELE AUX					
	Nivel 3 Descripción		Valores	Mín.	Def.	Máx.
	Configuración del relé AUX (Desactivado) (Activado por tecla) (Activado por entrada) (Igual estado equipo) (Segundo desescarche) (Recogida de gas)			Des.		•
	Duración máxima del desescarche 2	(min.)	0	30	255	•
	Temperatura final de desescarche 2	(°C/°F)	-40,0	8,0	99,9	•
	Sonda desescarche 2 (Desactivada) (Sonda 2) (Sonda 3)			Des.		•
	Duración recogida gas	(min.)	1	10	255	•
	Retardo conexión recogida	(seg.)	0	5	60	•
    	Nivel 2 ESTADO GENERAL					
	Nivel 3 Descripción		Valores	Mín.	Def.	Máx.
	Código de acceso (Password) a parámetros y Punto de Ajuste		0	0	99	• •
	Asignación de código de acceso (password) al Punto de Ajuste			No		• •
	Parámetros iniciales: (Sí, configura en "Def" y sale de programación)			No		• •
	Intervalo de registro	(min.)	0	15	60	• •
	Dirección para equipos con comunicación		0	1	255	• •
	Transferir parámetros (Desactivado) (Enviar) (Recibir)			Des.		• •
	Sondas conectadas (Sonda 1) (Sonda 1 y 2) (Sonda 1 y 3) (Sonda 1,2 y 3)			S1		•
	Sonda a visualizar		1	1	3	•
Modo visualización (1 Sonda + reloj) (1 Sonda + texto) (Sondas conectadas + reloj + texto)				1SR		• •
Unidad de visualización de la temperatura		°C	°C	°F		• •
Punto decimal				Si		• •
Configuración de sondas (TEM en S1/REG en S3), (TEM+REG en S3) (Ver tabla asignación de entradas)				TEM en S1		• •
Retardo de todas las funciones al recibir alimentación eléctrica		(min.)	0	0	255	• •
Versión de programa (Información)						• •

NOTA: Cuando se modifican los parámetros de tiempo, los nuevos valores, los aplicará una vez finalizado el ciclo que estaba realizando. Para que lo haga inmediatamente, desconectar y conectar de nuevo el controlador.


MENSAJES	
CÓDIGO DE ACCESO	Petición de código de acceso (Password) para entrar en programación de parámetros o del PUNTO DE AJUSTE (Set Point)
DEFROST	Indica que se está efectuando un desescarche.
ALARMA EXTERNA	Intermitente con temperatura.
ALARMA EXT. SEV.	Intermitente con temperatura.
ALARMA TEMP. ALTA	Intermitente con temperatura - La temperatura de la Sonda 1 excede el parámetro Alarma máxima sonda 1
ALARMA TEMP. BAJA	Intermitente con temperatura - La temperatura de la Sonda 1 es inferior al parámetro programado en Alarma mínima sonda 1.
ALARMA B. PRESIÓN	Intermitente con temperatura - Error del presostato de baja presión con compresor en marcha.
ERROR SONDA 1, 2 ó 3	Sonda 1, 2 ó 3 averiada (Círculo abierto cruzado; temp > 110°C ó temp < 55°C)

ASIGNACIÓN DE ENTRADAS SEGÚN CONFIGURACIÓN DE SONDAS

ASIGNACION DE ENTRADAS SEGUN CONFIGURACION DE SONDAS			
TEM en S1/REG en S3 (Conforme EN12830)			Bornes
Sonda 1	Sonda de control, alarmas y HACCP	Entrada S1	25 y 26
Sonda 2	Sonda de desescarche (ó 2º desescarche)	Entrada S2	23 y 24
Sonda 3	Sonda de registro (ó 2º desescarche)	Entrada S3	21 y 22
TEM y REG en S3			Bornes
Sonda 1	Sonda de control, alarmas, HACCP y registro	Entrada S3	21 y 22
Sonda 2	Sonda de desescarche (ó 2º desescarche)	Entrada S2	23 y 24
Sonda 3	Sonda de temperatura de producto (ó 2º desescarche)	Entrada S1	25 y 26

7- Accesorios

Servidor portátil **AKO-14918**, sin alimentación, al que se le pueden copiar por transferencia, los parámetros programados en un controlador que esté alimentado. Los parámetros pueden transferirse de nuevo del servidor a otros controladores idénticos que estén alimentados.



8- Mantenimiento

Limpie la superficie del controlador con un paño suave, agua y jabón. No utilice detergentes abrasivos, gasolina, alcohol o disolventes.



Equipos que incorporan acumuladores eléctricos recargables: Este equipo incorpora acumuladores que deben reponerse cuando la autonomía del equipo es inferior a la duración asignada en las especificaciones del mismo. Al final de la vida del equipo, se deben llevar los acumuladores a un centro de recogida selectiva ó bien devolver el equipo al fabricante.

9- Advertencias

Utilizar el controlador no respetando las instrucciones del fabricante, puede alterar los requisitos de seguridad del aparato. Para el funcionamiento correcto del aparato solamente deberán utilizarse sondas del tipo NTC de las suministradas por AKO. Entre -40 °C y +20 °C, si se prolonga la sonda hasta 1.000 m con cable de mínimo 0,5 mm², la desviación máxima será de 0,25 °C (Cable para prolongación de sondas ref. AKO-15586)